

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДОЗИРОВОЧНЫМ НАСОСОМ NUC-206-8

НАЗНАЧЕНИЕ

Блок управления дозировочным насосом (БУДН) NUC-206-8 НУЛС.421242.002 предназначен для электропитания трёхфазного двигателя насоса в целях обеспечения подачи реагента с заданной производительностью, управления обогревом ёмкости реагента и шкафа с оборудованием в соответствии с заданными температурными условиями.

Блок управления обеспечивает аварийное отключение двигателя насоса при возникновении следующих ситуаций: превышение заданного порога тока в цепи питания двигателя, превышение заданного тока двигателя в течение заданного времени (тепловая защита), превышение давления в трубопроводе выше заданного значения, понижение давления в трубопроводе ниже заданного значения, падение уровня реагента в баке ниже заданного.

БУДН имеет выход реле «Авария» для оповещения о аварийном состоянии блока, а так же вход сухих контактов для удалённого запуска/остановки двигателя насоса.




Рисунок 1 - Внешний вид БУДН NUC-206-8

Для контроля температуры реагента и температуры воздуха внутри шкафа с оборудованием предусмотрено подключение двух датчиков температуры ДТС015-50М.

Для измерения уровня реагента в баке предусмотрено подключение преобразователя давления СДВ с выходным сигналом 4...20 мА, питание датчика осуществляется от БУДН.

Для обеспечения отключения двигателя насоса при аварийном понижении или повышении давления в трубопроводе к БУДН должен быть подключен манометр сигнализирующий ДМ 2010СгУ2.

Для контроля давления в трубопроводе к БУДН должен быть подключен манометр с выходом 4...20 мА.

Электропитание блока управления осуществляется трёхфазным напряжением 380 В. Двигатель насоса и электрообогреватели реагента и шкафа подключаются непосредственно к плате контроллера.

БУДН оборудован последовательным портом RS-485 с возможностью подключения по двухпроводной схеме к персональному компьютеру непосредственно или через GSM модем для интеграции со SCADA. В БУДН реализован коммуникационный протокол modbus-slave.

Изделие поставляется в бескорпусном исполнении в виде двух печатных плат: платы контроллера и платы индикации соединённых шлейфом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение входных и выходных цепей производится в нажимные клеммники. Для монтажа допустимо применение проводов с сечением жилы 22...14 AWG (0,35...2,10 мм²). Для подключения выносных кнопок к плате индикатора следует применять провода сечением 24...20 AWG (0,2...0,5 мм²).

Габаритные размеры основной платы блока управления NUC-206-8 составляют 210x140x28 мм. Габаритные размеры платы индикации 107x94,5x30 мм. Масса блока управления в сборе 0,450 кг.

Напряжение питания БУДН трёхфазное, 380 В ± 20%. Допустимая мощность подключаемого оборудования (двигатель, электрообогреватели) не более 1,1 кВт.

Напряжение питания датчиков тока 4...20 мА составляет 15,0±1,0 В. Измерительное сопротивление 100±0,25%.

Напряжение питания контактов датчика манометра 5,0±0,1 В. Максимальное сопротивление контактов манометра (или промежуточного реле) с учётом соединительных проводов не более 100 Ом.

Напряжение питания сухих контактов входа «Запуск» 5,0±0,2 В. Максимальное сопротивление контактов подключаемых к ко входу «Запуск» с учётом соединительных проводов не более 100 Ом.

Параметры контактов реле «Авария»: максимальное постоянное напряжение 30 В, максимальное переменное напряжение 250 В, ток не более 5 А.

Блок управления дозировочным насосом NUC-206-8 рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы.

Блок управления дозировочным насосом NUC-206-8 должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 50°C и при относительной влажности воздуха 95% при температуре 30°C при отсутствии конденсации влаги и атмосферном давлении не ниже 60 кПа (450 мм рт. ст.).

Индикатор обеспечивает корректное отображение информации при температуре окружающего воздуха от минус 10°C до плюс 50°C.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В таблице 1 указан типовой комплект поставки. Комплектность поставляемого БУДН может быть изменена в соответствии с требованием заказа. Точный комплект поставки содержится в паспорте изделия.

Таблица 1 - Комплект поставки БУДН

| Наименование | Количество |
|--|------------|
| Плата контроллера | 1 шт. |
| Плата индикатора | 1 шт. |
| Шлейф для соединения плат блока управления | 1 шт. |

| Наименование | Количество |
|-----------------------------|------------|
| Предохранитель 16А | 1 шт. |
| Предохранитель 5А | 1 шт. |
| Джамперы (перемычки) | 5 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Тара потребительская | 1 шт. |

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ. МОНТАЖ БУДН

Платы БУДН должны монтироваться в шкафу с помощью винтового крепления. Установочные размеры показаны на рисунках 2 и 3.




Рисунок 2 - Расположение крепёжных отверстий основной платы БУДН




Рисунок 3 - Расположение крепёжных отверстий платы индикации

Расположение клеммников и светодиодных индикаторов платы контроллера NUC-206-8 показано на рисунке 4.




Рисунок 4 - Выполнение подключений к NUC-206-8

Питающее напряжение БУДН, двигателя, нагревательных элементов реагента, шкафа подключать к клеммнику «Трёхфазная сеть».

Подключение трёхфазного двигателя производить к клеммнику «Двигатель». Подключение нагревательного элемента реагента производить к клеммнику «Обогреватель реагента». Подключение нагревательного элемента шкафа производить к клеммнику «Обогреватель шкафа».

Манометр показывающий сигнализирующий ДМ 2010СгУ2 подключать к клеммникам в соответствии с рисунком 4. При замыкании контактов манометра «макс.» БУДН отключает двигатель насоса. БУДН автоматически возобновляет работу насоса после размыкания контактов манометра «макс.» через время указанное в настройках. При замыкании контактов манометра «мин.» БУДН отключает двигатель насоса. Возобновление работы насоса возможно только вручную по команде оператора. БУДН имеет возможность настройки времени игнорирования аварии минимального давления после начала работы насоса. Так же можно отключить анализ состояния контактов «мин.».

Преобразователь давления с выходным сигналом 4...20 мА подключать в соответствии с рисунком 4 к клеммнику «Датчик давления 4...20 мА». Для проверки работоспособности интерфейса 4...20 мА предусмотрены два нагрузочных резистора по 1,8 кОм. Каждый из резисторов обеспечивает ток примерно 8 мА. Включение нагрузочных резисторов производится джамперами JMP3 и JMP4.

Датчик преобразователя давления СДВ с выходным сигналом 4...20 мА (датчик уровня реагента) подключать в соответствии с рисунком 4 к клеммнику «Датчик уровня

4...20 мА». Включение нагрузочных резисторов производится джамперами JMP5 и JMP6.

Термометры сопротивления ДТС015-50М подключать к клеммникам «Термодатчик реагента» и «Термодатчик шкафа» по трёхпроводной схеме в соответствии с рисунком 4. Термодатчик реагента используется для управления подогревом реагента и должен быть установлен непосредственно на баке с реагентом таким образом, чтобы получать достоверные данные о температуре реагента. Термодатчик шкафа используется для управления подогревом шкафа. Термодатчик должен быть расположен в непосредственной близости от оборудования требующего обеспечения необходимого температурного режима.

Подключение GSM модема или ПК производить к клеммнику «RS-485». Интерфейс RS-485 имеет гальваническую развязку. При необходимости согласования линии передачи данных с интерфейсом порта RS-485 следует установить перемычки (джамперы) в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2- Джамперы порта RS-485

| Джампер | Назначение |
|---------|---|
| JMP0 | Соединение линии «+» с положительным полюсом питания порта через резистор 560 Ом. |
| JMP1 | Соединение линий «+» и «-» через резистор 150 Ом. |
| JMP2 | Соединение линии «-» с отрицательным полюсом питания порта через резистор 560 Ом. |

Контакты реле «Авария» могут быть использованы для индикации нормальной работы или аварийного состояния оборудования в зависимости от настроек в пункте меню «Заводские настройки».

Контакты клеммника «Запуск» могут быть использованы для удалённого запуска/остановки двигателя насоса.

Плату индикатора подключать к разъёму «Плата индикатора».




Рисунок 5 - Подключение платы индикатора

На плате индикатора располагаются клеммник для подключения внешних кнопок, кнопки для оперативного управления в ходе пусконаладочных работ, а так же потенциометр регулировки контраста индикатора. Внешние кнопки должны иметь нормально разомкнутые контакты.




Рисунок 6 - Подключение внешних кнопок

Расположение потенциометра регулировки контраста может отличаться от показанного на рисунке 6 в зависимости от варианта исполнения платы индикатора.

Таблица 3 - Назначение кнопок платы индикатора

| Обозначение | Назначение |
|-------------|---|
| + | Перемещение по меню вверх. |
| - | Перемещение по меню вниз. |
| Да | Выбор пункта меню, подтверждение ввода параметра. |
| Нет | Возврат в предыдущее состояние (пункт меню), отмена операции. |
| Вкл. | Включение / отключение двигателя. |

Таблица 4 - Назначение светодиодов основной платы БУДН

| Обозначение | Назначение |
|-------------|---|
| HL1 | Индикация включения подогрева реагента, красный. |
| HL2 | Индикация включения подогрева шкафа, зелёный. |
| HL3 | Индикация состояния контактов манометра. Мигание с частотой 1 Гц в нормальном режиме работы. При превышении давления или понижении свыше заданных порогов мигание с частотой 5 Гц. Зелёный. |
| HL4 | Свечение одновременно с включением двигателя насоса, красный. |
| HL5 | Авария или работа (в зависимости от настроек), одновременно с включением реле, красный. |

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ

Перед запуском БУДН в эксплуатацию необходимо произвести настройку параметров работы. Настройка производится путём перемещения по пунктам меню БУДН с контролем изменяемых параметров на ЖК индикаторе.

После включения БУДН дисплей отображает главное меню.

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| Главное | 1/1 | 10:23 |
| Состояние | | |
| Архив | | |
| Настройки оператора | | |
| Заводские настройки | | |
| 0 приборе | | |

Выбор пункта меню «Состояние» и вход в пункт меню «Состояние» осуществляется с помощью кнопок «+», «-» и «Да». Состояние отображается на двух страницах, переключение между страницами производится кнопками «+» и «-». Возврат в главное меню кнопкой «Нет».

| Состояние | 1/2 | 10:23 | Состояние | 2/2 | 10:23 |
|-------------|----------|-------|-------------|-------|-------|
| Насос | Выключен | | Рлин. (МПа) | 0 | |
| Работа | Запр. | | Расход (л) | 0,862 | |
| Мреаг. (кг) | | 244 | tреаг. (гр) | +26,1 | |
| Vреаг. (л) | | 244 | Идвиг. (А) | 0,0 | |
| Аварии | 00000000 | | tшк. (гр) | +26,0 | |

Пункт «Состояние» главного меню на первой странице отображает следующие данные.

- Насос. Может быть «Выключен», «В работе» или быть в состоянии «Авария».
- Работа. Может быть запрещена или разрешена в зависимости от наличия аварий.
- Масса реагента в килограммах или «Н/Д» в случае отсутствия датчика уровня реагента.
- Объём реагента. Рассчитывается исходя из оставшейся массы реагента и плотности реагента. Плотность реагента указывается в соответствующем пункте меню (см. ниже). Показания равны «Н/Д» в случае отсутствия датчика уровня.
- Флаги аварий.

Вторая страница содержит следующие данные.

- Давление в трубопроводе.
- Объём закачанного реагента в трубопровод с момента последнего обнуления счётчика расхода.
- Температуру реагента и воздуха в шкафу с оборудованием.
- Текущий ток двигателя насоса.

Расшифровка флага аварий выводится на экран по нажатию кнопки «Да». возврат в меню «Состояние» производится кнопкой «Нет».

| Расш.авар. | 1/2 | 10:23 | Расш.авар. | 2/2 | 10:23 |
|------------|------------|-------|------------|-----|-------|
| Н.Г.:Норм | П420:Норм. | | Отс. Нуля | КЗ | |
| DCDC:Норм. | PMAX:Норм. | | А: Норм. | | Норм. |
| PMIN:Норм. | P :Норм. | | В: Норм. | | Норм. |
| tr. :Норм. | tш. :Норм. | | С: Норм. | | Норм. |
| Вес :Норм. | МВес:Норм. | | Теп3:Норм. | | |

БУДН обрабатывает следующие виды аварий.

- «Н.Г.» - не готов, авария возникает в момент подключения питания БУДН и сбрасывается автоматически после завершения подготовки контроллера к работе в течение 2,5 с. Работа двигателя насоса невозможна.
- «П420» - питание датчика давления с интерфейсом 4...20 мА. Не приводит к аварийной остановке двигателя насоса.
- «DCDC» - питание контактов манометра сигнализирующего. При возникновении аварии двигатель останавливается.
- «PMAX» - превышение давления в трубопроводе, замкнуты соответствующие контакты манометра сигнализирующего, двигатель аварийно останавливается. Автоматический перезапуск двигателя производится после истечения контрольного времени в случае нормализации давления.
- «PMIN» - давление в трубопроводе ниже нормы, двигатель аварийно останавливается.
- «Р» - отсутствие датчика давления 4...20 мА. Не приводит к аварийной остановке двигателя насоса.

- «тр» и «тш» - отсутствие термодатчика реагента и шкафа соответственно. Аварии не являются причиной остановки двигателя, но запрещают работу подогрева реагента и шкафа.
- «Вес» - отсутствие датчика уровня реагента. Наличие аварии запрещает работу двигателя и подогрева реагента.
- «МВес» - вес реагента меньше заданного порога. Наличие аварии запрещает работу двигателя и подогрева реагента.

Возникновение всех аварий кроме «Н.Г.» приводит к срабатыванию реле и замыканию контактов «Авария». Сброс аварийного состояния производится кнопкой «Вкл.».

Возврат в главное меню осуществляется нажатием кнопки «Нет».

Пункт «Архив» содержит сведения о состоянии БУДН, а именно, об авариях и действиях оператора. Так же архив может содержать записи состояния БУДН осуществляемые с заданной периодичностью. Вход в меню «Архив» осуществляется из главного меню. Далее можно выбрать вариант просмотра архива - весь, с фильтрацией только аварий или только действия оператора. БУДН записывает в архив все аварии и изменения параметров работы произведённые непосредственно оператором вручную. Изменения произведённые удалённо через Modbus фиксируются только как событие изменения.

| | | |
|--------------------|-----|-------|
| Архив | 1/1 | 10:23 |
| Весь архив | | |
| Аварии | | |
| Действия оператора | | |
| Стереть архив | | |

| | | |
|-----------------|-----------|-------|
| Весь архив | 1/1 | 10:23 |
| 15/09/15 | 10:05:45 | 05 |
| Тип: | Дейст.оп. | |
| Предыдущая | | |
| Просмотр | | |
| Следующая | | |

Пункт «Настройки оператора» главного меню содержит пункты меню используемые для настройки параметров работы БУДН: производительности насоса, подогрева реагента и шкафа, а так же установки режимов работы Modbus.

| | | |
|--------------------|-----|-------|
| Настройки | 1/1 | 10:23 |
| ModbusRTU | | |
| Насос | | |
| Реагент | | |
| Обогрев шкафа | | |
| Сбросить настройки | | |

| | | |
|-----------------|-----|-------|
| Насос | 1/1 | 10:23 |
| Режим | | |
| Ток КЗ (А) | | 12 |
| Тепловая защита | | |
| Манометр | | |

- ModbusRTU. Назначение адреса устройства, скорости передачи данных из ряда 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600.
- Насос. В пункте меню «Режим» производится выбор режима работы: импульсный, сериями или постоянный. Установка подачи, литров в час. Назначение продолжительности импульса включения двигателя и периодичности работы двигателя. А так же установка параметров серийной работы: период работы и продолжительность работы двигателя насоса.
- Насос. В пункте меню «Ток КЗ (А)» задаётся максимальный ток двигателя, при превышении значения которого в любой фазе производится немедленное отключение двигателя насоса.
- Насос. В пункте меню «Тепловая защита» указывается максимальный ток двигателя и время ограничивающее превышение тока. При превышении указанного тока в одной или нескольких фазах двигателя в течение времени превышающего указанное производится немедленное отключение двигателя.

- Насос. В пункте меню «Манометр» задаётся разрешение использования контактов «мин.» манометра сигнализирующего для генерации аварии давление в трубопроводе ниже нормы, время игнорирования аварии низкого давления после включения БУДН в работу и время перезапуска двигателя при нормализации давления в трубопроводе после превышения давления.
- Реагент. Включение/отключение подогрева реагента, задание температур включения и отключения подогрева, задание плотности реагента в граммах на миллилитр, а так же указание минимальной массы реагента при которой возможна работа насоса и подогрев реагента.
- Обогрев шкафа. Содержит пункты меню включения/отключения подогрева и задания температур включения и выключения.
- Сбросить настройки. Установка исходных параметров.

Пункт «Заводские настройки» главного меню содержит следующие настройки.

| | | | | | |
|------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|
| Зав. настр. | 1/1 | 10:23 | Датчики | 1/1 | 10:23 |
| Насос | | | Калибр. вес | | |
| Дата/Время | | | Калибр. давление | | |
| Датчики | | | Просмотр | | |
| Время арх. (мин) | | 0 | | | |
| Яркость | | 30 | | | |

- Насос. Разрешение/запрет удалённого управления посредством входа «Запуск», установка расхода на ход плунжера насоса в миллилитрах, а так же сброс счётчика расхода. В этом разделе меню так же производится настройка режима работы реле «Авария». В режиме «Работа» реле включено при работе БУДН и при отсутствии аварий. В режиме «Авария» реле включено если насос остановлен или возникла авария в ходе работы.
- Дата/Время. Установка текущего времени.
- Датчики. Калибровка датчика для измерения веса реагента в баке, калибровка датчика давления с интерфейсом 4...20 мА.

| | | | | | |
|---------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|
| Калиб. вес | 1/1 | 10:23 | Калиб. вес | 1/1 | 10:23 |
| Недост. данных | | | Данные готовы | | |
| Точка 1 (кг) | | 0 | Точка 1 (кг) | | 0 |
| Точка 2 (кг) | | 0 | Точка 2 (кг) | | 1000 |
| Калибровать | | | Калибровать | | |

Для проведения калибровки измерителя веса (давления) следует сопоставить два состояния веса бака значениям в меню для точки 1 и точки 2. Для этого в пункте меню «Точка 1» указать текущее количество реагента в баке в килограммах, после чего нажать кнопку «Да». Показания уровня реагента будут сохранены контроллером в момент нажатия кнопки. Далее, следует изменить вес реагента в баке, указать в пункте меню «Точка 2» актуальный вес и нажать кнопку «Да». После этого сообщение «Недостаточно данных» будет изменено на «Данные готовы». Далее, следует завершить калибровку выбрав пункт «Калибровка».

Внимание! Измерение веса реагента блоком управления производится в течение 30 секунд. Соответственно, фиксация текущего веса кнопкой «Да» в пунктах меню «Точка 1» и «Точка 2» должна производиться не раньше чем через 30 секунд после изменения веса реагента.

- Время архивации (мин). Указание периодичности записи в архив состояния БУДН.

- Яркость. Регулировка яркости подсветки индикатора.

Пункт «О приборе» главного меню содержит данные о версии программного обеспечения БУДН.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение двигателя насоса производится нажатием кнопки «Вкл.». При этом в случае отсутствия аварийных ситуаций запускается двигатель насоса, в строке «Насос» в странице меню «Состояние» запись изменяется с «Выключен» на «В работе».

Если в момент запуска или в ходе работы насоса будет выявлена аварийная ситуация, то двигатель будет остановлен, запись в строке «Насос» будет изменена на «Авария». Расшифровку аварийной ситуации можно посмотреть нажав кнопку «Да».

Если БУДН находится в состоянии «Авария», то нажатием кнопки «Вкл.» производится сброс аварийного состояния. Запуск двигателя насоса не производится. Сообщение в строке «Насос» будет изменена на «Выключен».

Если в меню «Заводские настройки — Насос» включено удалённое управление, то порядок включения двигателя насоса изменяется.

| | | | | | | |
|------------------|-----|-------|------|-----------------------|-----|-------------------------------------|
| Зав. наст. | 1/1 | 10:23 | «Да» | Насос | 1/1 | 10:23 |
| Насос | | | ⇒ | Удал. упр. (вкл/выкл) | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Дата/Время | | | | Расход/ход (мл) | 2,0 | |
| Датчики | | | | Сбросить расход | | |
| Время арх. (мин) | 0 | | | | | 30 |
| Яркость | 30 | | | | | |

Нажатие кнопки «Вкл.» не приводит к включению двигателя насоса. В строке «Насос» в странице меню «Состояние» сохраняется сообщение «Выключен». Сообщение в строке «Работа» изменяется с «Запрещено» на «Разрешено». Двигатель в этом случае включается при замыкании контактов «Запуск».

| | | | | | | |
|-------------|----------|-------|--------|-------------|----------|-------|
| Состояние | 1/2 | 10:23 | «Вкл.» | Состояние | 1/2 | 10:23 |
| Насос | Выключен | | ⇒ | Насос | Выключен | |
| Работа | Запр. | | | Работа | Разр. | |
| Мреаг. (кг) | 244 | | | Мреаг. (кг) | 244 | |
| Вреаг. (л) | 244 | | | Вреаг. (л) | 244 | |
| Аварии | 00000000 | | | Аварии | 00000000 | |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание БУДН производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает:

- проверку внешнего состояния БУДН;
- проверку состояния монтажных проводов и контактных соединений.

Техническое обслуживание должно производиться не реже одного раза в 12 месяцев. Обнаруженные недостатки должны немедленно устраняться.

Для обеспечения функционирования часов реального времени в БУДН применяется литиевый элемент питания CR2032. Примерный срок эксплуатации элемента 7 лет. В случае необходимости элемент питания может быть заменён в условиях эксплуатирующей организации.

В плате БУДН используются предохранители типоразмера 6,3х32. Номиналы используемых предохранителей перечислены в таблице 5.

Таблица 5 - Используемые предохранители

| Обозначение | Назначение |
|---------------|--|
| FU1, FU2, FU3 | 16 А, питание двигателя. Фазы U, V, W. |
| FU4 | 5 А, питание нагревателя реагента. Фаза V. |
| FU5 | 5 А, питание нагревателя шкафа. Фаза U. |

MODBUS

Блок управления дозировочным насосом позволяет производить управление и мониторинг работы двигателя насоса с помощью персонального компьютера. Подключение БУДН к ПК производится посредством интерфейса RS-485. Подключение может осуществляться как непосредственно, так и через модемное подключение. Обмен данными производится по протоколу Modbus.

Настройки узла на примере программы Lectus показаны на рисунке 7.

Рисунок 7 - Настройки узла для Lectus

Перечень параметров показан в таблице 6. Регистры помеченные в таблице как R (только чтение) не могут быть изменены и применяются только для контроля состояния БУДН. Регистры помеченные в таблице как RW (чтение/запись) являются изменяемыми параметрами. Например, изменяя параметра «В работе» с 0 на 1 производится включение режима циклической работы двигателя насоса.

Таблица 6 - Перечень параметров Modbus

| Параметр | Адрес | Тип | Доступ |
|-------------------------------|-------|---------|--------|
| Масса реагента, кг | 0 | Регистр | R |
| Уровень реагента, л | 1 | Регистр | R |
| Не используется | 2, 3 | Регистр | R |
| Расход реагента, л, мл. слово | 4 | Регистр | R |
| Расход реагента, л, ст. слово | 5 | Регистр | R |
| Счетчик ходов, мл. слово | 6 | Регистр | R |
| Счетчик ходов, ст. слово | 7 | Регистр | R |
| Ток фазы U, мА | 8 | Регистр | R |
| Ток фазы V, мА | 9 | Регистр | R |

| Параметр | Адрес | Тип | Доступ |
|--|-------|---------|--------|
| Ток фазы W, мА | 10 | Регистр | R |
| Температура реагента, 0,1°C | 11 | Регистр | R |
| Температура шкафа, 0,1°C | 12 | Регистр | R |
| Давление в линии, МПа | 13 | Регистр | R |
| Текущий номер записи в архиве | 14 | Регистр | R |
| Флаги аварий, мл. слово | 15 | Регистр | R |
| Флаги аварий, ст. слово | 16 | Регистр | R |
| Состояние насоса, 0 - нет связи (неизвестно), 1 - выключен, 2 - в работе, 3 - авария | 17 | Регистр | R |
| Состояние электронагревателя реагента | 18 | Регистр | R |
| Состояние электронагревателя шкафа | 19 | Регистр | R |
| Подача, 0,01 л/ч | 20 | Регистр | RW |
| Время периодической записи в архив, мин При значении «0» периодическая запись в архив не производится | 21 | Регистр | RW |
| Максимальная температура реагента, 0,1°C | 22 | Регистр | RW |
| Максимальная температура шкафа, 0,1°C | 23 | Регистр | RW |
| Минимальная температура реагента, 0,1°C | 24 | Регистр | RW |
| Минимальная температура шкафа, 0,1°C | 25 | Регистр | RW |
| Режим работы насоса, 1 - импульсами, 2 - сериями | 26 | Регистр | RW |
| Разрешение работы насоса | 27 | Регистр | RW |
| Разрешение работы подогрева реагента | 28 | Регистр | RW |
| Разрешение работы обогрева шкафа | 29 | Регистр | RW |
| Плотность реагента, 0,01 г/мл | 30 | Регистр | RW |
| Порог срабатывания защиты от КЗ, мА | 31 | Регистр | RW |
| Порог срабатывания тепловой защиты, мА | 32 | Регистр | RW |
| Время срабатывания тепловой защиты, 0,01 с | 33 | Регистр | RW |
| Время игнорирования низкого давления в линии, с | 34 | Регистр | RW |
| Интервал работы насоса в серии, мин | 35 | Регистр | RW |
| Период работы насоса в серии, мин | 36 | Регистр | RW |
| Год | 37 | Регистр | RW |
| Месяц | 38 | Регистр | RW |
| Число | 39 | Регистр | RW |
| Часы | 40 | Регистр | RW |
| Минуты | 41 | Регистр | RW |