



ООО НПК "Нуклерон" ®

ПАСПОРТ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДОЗИРОВОЧНЫМ НАСОСОМ
NUC-206-8
НУЛС.421242.002

НАЗНАЧЕНИЕ

Блок управления дозировочным насосом (БУДН) NUC-206-8 НУЛС.421242.002 предназначен для электропитания трёхфазного двигателя насоса, управления двигателем насоса в целях обеспечения подачи реагента с заданной производительностью, управления обогревом реагента и шкафа с оборудованием в соответствии с заданными температурными условиями.

Блок управления обеспечивает аварийное отключение двигателя насоса при возникновении следующих ситуаций: превышение заданного порога тока короткого замыкания в цепи питания двигателя, превышение заданного тока двигателя в течение заданного времени (тепловая защита), превышение или понижение давления в трубопроводе выше или ниже заданного значения, падение уровня реагента в баке ниже заданного.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Плата контроллера	1 шт.
Плата индикатора	1 шт.
Шлейф для соединения плат блока управления	1 шт.
Предохранитель 16А	1 шт.
Предохранитель 5А	1 шт.
Джамперы (перемычки)	8 шт.
Паспорт	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Тара потребительская	1 шт.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Ремонт изделия производится на предприятии-изготовителе по адресам, указанным на сайте www.nucleron.ru



МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Изделие предприятием-изготовителем не пломбируется.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение блока управления NUC-206-8 в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150.

В помещениях для хранения NUC-206-8 не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других примесей вызывающих коррозию.

Транспортирование должно производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с условиями 2(С) по ГОСТ 15150.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие электрических параметров блока управления NUC-206-8 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Все неисправности, возникшие при эксплуатации в период гарантийного срока не по вине потребителя, изготовитель устраняет за свой счет.

Гарантийный срок устанавливается в течение 12 месяцев с момента ввода NUC-206-8 в эксплуатацию и не более 18 месяцев от даты изготовления с учетом хранения в соответствии с ГОСТ 15150.

Все претензии по качеству направлять по адресу указанному на сайте www.nucleron.ru

СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Блок управления дозировочным насосом NUC-206-8 НУЛС.421242.002 заводской №	
--	--

признан годным для эксплуатации.

М.П. Дата изготовления _____
Представитель ОТК _____

М.П. Дата продажи _____
Представитель продавца _____

